



ООО «Конструкторское бюро Климова»

ИНН 4205312946, КПП 420501001 Филиал "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК"
р/сч 40702810423060001590 к/сч 30101810600000000774 БИК 045004774 тел. +7-904-996-1762
Россия, 650056, Кемеровская обл., г. Кемерово, пр. Ленинградский дом 33, пом. 31.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ НЕФТЯНОГО СЫРЬЯ КБ КЛИМОВА

Россия, 650056, Кемеровская обл., г. Кемерово,
пр. Ленинградский дом 33, пом. 31

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 27

Образцов нефтепродуктов из пиролизной жидкости

«20» сентября 2017 г.

1. Продукт: Топливо дизельное ДТ-3.
2. Наименование изготовителя: ООО «КБ Климова».
3. Количество образца представленного на испытание: 1 л.
4. Результаты анализа:

Определяемый компонент	Результат определения	Норма по ГОСТ	Метод анализа и методика
Цетановое число	57	не менее 45	По ГОСТ 32508 (на установке типа CFR)
Плотность при 15 °С, кг/м ³	820	не более 843,4	По ГОСТ Р-51069
Кинематическая вязкость при 20 °С, мм ² /с	4,3	1,8-5,0	По ГОСТ 33-2016
Массовая доля серы, %	0,01	не более 0,1	По ГОСТ 17323
Содержание механических примесей	Отсутствует	Отсутствует	По ГОСТ 6370
Зольность, %	0,002	не более 0,01	По ГОСТ 1461
Испытание на медной пластинке (3ч.при 50°С), единицы по шкале	Выдерживает. Класс 1	Класс 1	По ГОСТ 6321
Температура помутнения, °С	-24	не выше -22	По ГОСТ 20287
Предельная температура фильтруемости, °С	-36	не выше -35	По ГОСТ 22254
Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С	58	не ниже 30	По ГОСТ 6356
Массовая доля воды, мг/кг	отсутствует	не более 200	По стандарту (17) ГОСТ 305-2013
Содержание водорастворимых кислот и щелочей в маслах щелочной очистки	Отсутствует	Отсутствует	По ГОСТ 6307

Начальник лаборатории «КБ Климова»

(должность уполномоченного лица)



Н.В. Орагвелидзе
П. подпись)

Орагвелидзе Н.В.

(инициалы, фамилия)